

Kraśnik dnia 16.07.2019

TU.710.1754.2019

Urząd Gminy Zakrzówek
ul. Żeromskiego 24
23-213 Zakrzówek

W odpowiedzi na pisma: z dnia 27.06.2019 oraz z dnia 09.07.2019, dotyczące uzgodnienia lokalizacji projektowanej budowy linii kablowej nN oświetlenia ulicznego wraz ze stanowiskami słupowymi i szafami sterującymi oraz wymianę opraw oświetleniowych na istniejącym odcinku oświetlenia ulicznego w m. Zakrzówek Wieś pasie drogi powiatowej Nr 2289 Strzyżewice – Zakrzówek – Sulów – Blinów – Polichna III gm Zakrzówek (działki: o nr ew. 684 obręb Zakrzówek , nr ew. 743 obręb Zakrzówek Wieś , nr ew. 46, 1256/1 obręb Sulów gm. Zakrzówek , nr ew. 417 obręb Blinów Drugi gm Szastarka), Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku informuje że:

1.Opiniuje pozytywnie przebieg projektowanej budowy linii kablowej nN oświetlenia ulicznego wraz ze stanowiskami słupowymi i szafami sterującymi oraz wymianę opraw oświetleniowych na istniejącym odcinku oświetlenia ulicznego w m. Zakrzówek Wieś pasie drogi powiatowej Nr 2289 Strzyżewice – Zakrzówek – Sulów – Blinów – Polichna III gm Zakrzówek (działki: o nr ew. 684 obręb Zakrzówek , nr ew. 743 obręb Zakrzówek Wieś , nr ew. 46, 1256/1 obręb Sulów gm. Zakrzówek , nr ew. 417 obręb Blinów Drugi gm Szastarka) przedstawionego na załączonych planach sytuacyjnych przy zachowaniu następujących warunków technicznych:

1) kabel oświetleniowy wraz ze stanowiskami słupowymi oraz szafy sterujące usytuować poza projektowany chodnik, dopuszcza się umieszczenie kabla pod proj. chodnikiem w miejscu:

- projektowanych zatok przy działce nr 933 w obrębie Zakrzówek oraz przy działce nr 50/1 obręb geodezyjny Sulów, roboty wykonać metodą przewiertu kontrolowanego,
- w miejscu projektowanych barier, kabel usytuować w odległości 0,5m od projektowanych barier,

2) na odcinkach bez projektowanego chodnika zachować minimalną odległość 1 mb od krawędzi jezdni w miejscach gdzie jest to możliwe zachować odległości min. 2,0m z projektowanymi urządzeniami oświetleniowymi,

3) przejście z linią energetyczną pod pasem drogi powiatowej wykonać metodą przewiertu kontrolowanego bez naruszania konstrukcji nawierzchni i umieścić w rurze osłonowej.

Ponadto informujemy, że przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor zadania winien uzyskać decyzję administracyjną zezwalającą na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U.z 2018r. Poz 2068). Zezwolenie – decyzja na lokalizację urządzeń energetycznych w/w drodze powiatowej zostanie wydane po przedłożeniu

protokołu z Starostwa Powiatowego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wraz z uzgodnionym planem sytuacyjnymi.

Szczegółowe warunki do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym będą określone przez zarządcę drogi w decyzji lokalizacyjnej.

Załącznik: plany sytuacyjne – szt.13

Uwaga: W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji po wykonaniu przebudowy drogi 2289L na tym odcinku należy ponownie wystąpić do ZDP w Kraśniku o uzyskanie warunków wykonania oświetlenia z zachowaniem trwałości projektu przebudowanej drogi 2289L.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kraśniku
mgr inż. Marta Gajewska