

Kraśnik, dnia 29.05.2020r.

Oznaczenie sprawy: 3/PN/2020

WYKONAWCY (wszyscy)

WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek”

Powiat Kraśnicki – Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A działając na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania jakie wpłynęło od Wykonawcy odnośnie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniem :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania pali fundamentowych z pali wierconych w rurze osłonowej na pale CFA?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania pali fundamentowych z pali wierconych w rurze osłonowej na pale CFA pod warunkiem zachowania parametrów geometrycznych i rozwiązań technicznych zbrojenia oraz instalacji iniekcyjnych.

Zamawiający informuje że, wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kraśniku
mgr inż. Marta Gajewska