

Oznaczenie sprawy: 4/PN/2019

WYKONAWCY(wszyscy)

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L od km 4+624 do km 7+044 w miejscowości Zalesie, gmina Wilkołaz oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2714L od km 0+810 do km 4+650 i od km 5+020 do km 5+355,40 na terenie gminy Gościeradów, uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r. oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2714L od km 0+732 do km 0+810 i od km 4+650 do km 4+720 na terenie gminy Gościeradów”

Powiat Kraśnicki - Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul.Szpitalna 2A działając na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły od Wykonawców odnośnie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami w treści SIWZ dokonanymi przez Zamawiającego:

Zapytanie nr 1

Prosimy o określenie rodzaju siatki, z której należy wykonać warstwę przeciwspekaniową pod warstwy bitumiczne. Zgodnie z opisem pozycji należy użyć siatki szklanej powlekanej polimeroasfaltem. Natomiast zapisy SST D-05.03.26 wskazują na zastosowanie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie powlekanej polimeroasfaltem, z górną posypką z piasku oraz z dolną warstwą zabezpieczającą z cienkiej folii poliestrowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem należy przyjąć siatkę z włókien szklanych powlekanych polimeroasfaltem o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m, z górną posypką z piasku oraz z dolną warstwą zabezpieczającą z cienkiej folii poliestrowej.

Zapytanie nr 2

Prosimy o wykreślenie z kosztorysu ofertowego na Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2714L od km 0+732 do km 0+810 i od km 4+650 do km 4+720 na terenie gminy Gościeradów”, pozycji nr: _15d.1, _18d.1 oraz _99 d.5. Wyżej wymienione pozycje w kolumnie „Ilość” mają wartość równą 0,00

Odpowiedź:

Zamawiający dołączył do SIWZ nowy druk kosztorysu ofertowego na to zadanie(Załącznik nr 1c) obowiązujący od dnia 24.07.2019r.

Zapytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iż kategorią ruchu obowiązującą na Części nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L od km 4+624 do km 7+044 w miejscowości Zalesie, gmina Wilkołaz, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r.” jest KR2.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym załączonymi do SIWZ dla Części nr 1 przyjęto kategorię ruchu KR 2.

Zapytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, iż kategorią ruchu obowiązującą na Części nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2714L od km 0+810 do km 4+650 i od km 5+020 do km 5+355,40 na terenie gminy Gościeradów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r. oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2714L od km 0+732 do km 0+810 i od km 4+650 do km 4+720 na terenie gminy Gościeradów” jest KR3.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do SIWZ dla Części nr 2 (Zadanie nr 1 + Zadanie nr 2) przyjęto kategorię ruchu KR 3-4.

Termin składania ofert i ich otwarcia pozostają bez zmian.

Informuję, że wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kraśniku
mgr inż. Marta Gajewska