

Kraśnik, dnia 29.07.2019r.

Oznaczenie sprawy: 4/PN/2019

WYKONAWCY( wszyscy)

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L od km 4+624 do km 7+044 w miejscowości Zalesie, gmina Wilkołaz oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2714L od km 0+810 do km 4+650 i od km 5+020 do km 5+355,40 na terenie gminy Gościeradów , uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r. oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2714L od km 0+732 do km 0+810 i od km 4+650 do km 4+720 na terenie gminy Gościeradów”

**Powiat Kraśnicki - Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul.Szpitalna 2A działając na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania jakie wpłynęło od Wykonawcy odnośnie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami dokonanymi przez Zamawiającego:**

**Zapytanie nr 5**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1, z dnia 25.07.2019r., informujemy, iż na rynku nie jest dostępny rodzaj siatki wskazany w odpowiedzi tj.: „siatka z włókien szklanych, z górną posypką z piasku oraz z dolną warstwą zabezpieczającą z cienkiej folii poliesterowej”. Ponadto informujemy, że koszt zakupu siatki szklano-węglowej jest około pięć razy droższy w stosunku do kosztu zakupu siatki szklanej. Prosimy o odpowiedź jaką siatkę należy zastosować, szklaną powlekaną polimeroasfalem czy szklano-węglową powlekaną polimeroasfalem, z górną posypką z piasku oraz z dolną warstwą zabezpieczającą z cienkiej folii poliesterowej

**Odpowiedź:**

Ostatecznie Zamawiający informuje, że na warstwę przeciwspekaniową pod warstwy bitumiczne należy przyjąć zastosowanie siatki szklanej powlekaną polimeroasfalem o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m - zgodnie z opisem w przedmiarach robot i kosztorysach ofertowych.

**Termin składania ofert i ich otwarcia pozostają bez zmian.**

**Informuję, że wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kraśniku

*mgr inż. Marta Gajewska*